



Udvikling, Miljø og Teknik
Byg
Telefon +45 8915 5100

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Anvendes ved automatisk varslingsanlæg (AVA-anlæg)

Ved brand skal der ske:

Varsling

Varslingsanlægget aktiveres af det automatiske brandalarmanlæg, evt. ved aktivering af alarmtryk placeret ved alle udgange.

Alarmering

Ved aktivering af brandalarmanlægget alarmeres redningsberedskabet direkte. Ved konstateret brand ringes 112.

Evakuering

Alle personer forlader stille og roligt bygningen, enten direkte til det fri eller via flugtvejene i de tilstødende bygninger, og begiver sig til samlingspunktet, hvor der foretages optælling.

Sidste person lukker døren til opholdslokalet.

Redning/slukning

Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, hvis at det skønnes sikkert og muligt. Personer, som er i umiddelbar fare, skal bringes i sikkerhed.

Ved en mindre brand slukkes med vand eventuel vand fra de vandfyldte slangevinder eller håndslukningsudstyr.

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.

Information af redningsberedskabet

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Samlingspunkt

Angiv hvor personer skal samles, når de har forladt det evakuerede område. punktet er.